



CIRCULAR N° 1		
Tipo de Circular:	ACLARATORIA	
Lugar y Fecha:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de junio de 2016	
Organismo contratante:	Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos	
Procedimiento de selección:	Contratación Directa	N° 18/2016
Expediente N°	24/EMPDDH/2015	
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de infraestructura de la red de datos del Ente Público.		
<p>Con motivo de las consultas recibidas se realizan las siguientes aclaraciones:</p> <p>CONSULTA 1: Consulta técnica sobre la PDU, que tipo de tomas, voltaje y amperaje?</p> <p>RESPUESTA: Voltaje: 220v Amperaje: 10 amp por toma Enchufe: Interlok hembra</p> <p>CONSULTA 2: En relación a los puntos 6, 7 y 8, los patchcords multimodo deben ser en 62.5/125 o 50/125 OM2 o OM3 10 Giga o OM4 10 Giga?</p> <p>RESPUESTA: Deben ser 50/125 OM2</p> <p>La presente circular se incluye como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la presente contratación.</p>		